Regionalna Spółka Energetyczna RSE Sp. z o.o. REGON: 368927950
66-400 Gorzów Wielkopolski NIP: 5993213228
ul. Husarska 10 kontakt@rseoperator.pl

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla 2025 roku:

Wskaźnik	Typ przerwy	Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI (minuty / odbiorcę / rok)	**planowane**	**16.42**	**16.42**
	nieplanowane	**10.21**	**10.21**
SAIFI (ilość przerw / odbiorcę / rok)	**planowane**	**0.08**	**0.08**
	nieplanowane	**0.23**	**0.23**
MAIFI (ilość przerw / odbiorcę / rok)		**0**	
Łączna liczba obsługiwanych odbiorców		**14187**	

Objaśnienia:

SAIDI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

MAIFI – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Przerwa krótka – przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

Przerwa długa i bardzo długa – przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

Przerwa planowana -okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 rozporządzenia systemowego.

Przerwa katastrofalna – przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.

Powyższa nota stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego dotyczącego OSD, wynikająca z § 48 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 819).

© 2023 - 2026 Regionalna Spółka Energetyczna, Gorzów Wlkp. Wszelkie prawa zastrzeżone.